



ÚRAD PRE REGULÁCIU ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY
SEKCIA ŠTÁTNEHO ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOZORU A DOHLADU NA DRÁHACH
Miletičova 19, 820 05 Bratislava

OPRÁVNENIE

vydané podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z.z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pre

obchodné meno: **RTA, s.r.o.**

sídlo: **Voderadská 5161/54, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou**

**na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok
určených technických zariadení plynových.**

Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Oprávnenia.

Oprávnenie je vydané na základe žiadosti spoločnosti RTA, s.r.o. Hrnčiarovce nad Parnou zn.: 01/02/2012, zo dňa 06.02.2012 a protokolu z preskúmania odbornej spôsobilosti zn.: 740/2012-ÚRŽD-P/Sa zo dňa 20.03.2012.

Platnosť oprávnenia: **do 23.03.2015**

Evidenčné číslo: P – 5/2012

V Bratislave, dňa 23.03.2012




Ing. Ján Sol'ava
riaditeľ sekcie

Príloha č. 1 Oprávnenia ev. číslo: P – 5/2012

1. Oprávnenie platí na montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení plynových v rozsahu:

Označenie zariadenia	Určené technické zariadenie plynové podľa vyhlášky č. 205/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
P1	Plynovody v budovách, plynové spotrebiče pre domácnosť s výkonom do 50 kW.
P5	Zariadenia na znižovanie alebo zvyšovanie tlaku plynov.
P6	Strednotlakové a nízkotlakové plynovody, priemyselné plynovody.
P7	Plynovody a zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s jednotlivým výkonom nižším ako 50 kW a veľkokuchynské spotrebiče.
P8	Plynové kotolne a zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním so súčtom výkonov kotlov väčším ako 50 kW a priemyselné plynové zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom väčším ako 50 kW.

- rozvod plynu podľa STN 38 6413, STN 38 6415, STN 38 6420, STN 38 6460, STN 38 6462, STN EN 15001-1, STN EN 1775, TPP 704 01, TPP 702 02, TPP 702 01, TPP 702 12
- zariadenia na znižovanie tlaku plynu podľa STN 38 6417, STN 38 6443, STN EN 12 279, STN 12 289, TPP 609 01, TPP 605 02
- zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním podľa STN 07 0703, TPP 704 01

Druh plynu:

- zemný plyn naftový
- zmes propán–bután

Obmedzujúce podmienky:

- vykonávanie revízií v rozsahu osvedčenia revízneho technika
 - priemer a hrúbka rozvodov plynu: v rozsahu certifikátu – osvedčenia o skúške zväračov v zmysle STN EN 287-1 a STN EN 13 067
 - materiál plynových rozvodov: oceľ triedy 1.1 v zmysle TNI CEN ISO/TR 15608:2008 a schválený nekovový materiál
2. Pri vykonávaní činností podľa tohto Oprávnenia musia byť dodržané všetky ustanovenia predpisov, noriem a technických pravidiel, ktoré sú platné v Slovenskej republike.

Upozornenie!

V prípade, že nebudú dodržané podmienky, za ktorých bolo Oprávnenie vystavené, Oprávnenie bude bez náhrady odobraté.

v Bratislave, dňa 23.03.2012
Spracoval: Ing. Peter SadoVský

